

## Manutenzione Aqualift F Compact

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80302

GTIN (EAN):

Gruppo di prezzo: 00

### Descrizione

Manutenzione dell'impianto di sollevamento Aqualift F Compact

#### Prestazioni incluse (tutti i lavori sono eseguiti come da scheda di ispezione):

- Controlli visivi della funzionalità
- Pulizia dell'impianto
- Controllo della clapet di non ritorno
- Controllo del funzionamento della pompa
- Controllo della centralina
- Indicazione degli obblighi di manutenzione per l'esercente, opzionale
- L'impianto deve essere consegnato in condizioni di sicurezza operativa
- I valori rilevati vengono registrati in un rapporto di manutenzione

#### Prerequisiti che devono essere garantiti del cliente:

- Il referente deve essere sul posto
- Accessibilità all'impianto e alla centralina
- Il collegamento idrico con tubo flessibile deve essere presente nelle vicinanze

#### Avvertenza:

- La manutenzione regolare è il presupposto per la garanzia e per la copertura assicurativa
- 

#### Non sono inclusi i costi per:

- Spese per il materiale superiori a 20 euro
- Eventuali spese aggiuntive sostenute verranno addebitate al costo.
- Condizioni difficili, lavori di riparazione, prestazioni di lavoro supplementari
- Viaggi a vuoto nonostante il preavviso

Gli impianti di sollevamento, a norma DIN EN 12056-4, devono essere sottoposti a regolare manutenzione a cura di una ditta specializzata.

**Non devono essere superati i seguenti intervalli temporali:**

- 3 mesi per gli impianti negli esercizi commerciali
- 6 mesi negli impianti nelle case plurifamiliari
- 1 anno negli impianti in case unifamiliari

I prezzi indicati si riferiscono a ogni singola manutenzione.